

**GOBERNACION DEL TOLIMA**  
**SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA-DIRECCION DE SALUD PUBLICA**  
**MATRIZ DE NOTIFICACION DE HALLAZGOS ACTA UNIFICADA DE INSPECCION SANITARIA ACUEDUCTO URBANO**

<b>MUNICIPIO:</b> Honda	<b>PRESTADOR DEL SERVICIO:</b> TRIPLE A DE HONDA	<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> Richard Cardozo - Gerente
<b>NIT:</b> 890706847-1	<b>DIRECCIÓN:</b> C/le. 10 N° 26-91	<b>FUENTE DE ABASTO:</b> Quebrera Padilla, Río Medina
<b>SUSCRIPTORES:</b> 7181	<b>TIPO DE PLANTA:</b> Convencional	<b>PROMEDIO</b>
<b>COMPORTAMIENTO IRCA</b> 2015 2,22	<b>2016</b> 3,51	<b>2017</b> 3,51
<b>RIESGO</b> Sin riesgo	<b>Sin riesgo</b>	<b>Sin riesgo</b>

**FECHA ACTA DE VISITA:**  
7 de abril de 2017

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:**  
Julio Cesar Quintero Moncada-Ingeniero Sanitario

INDICADORES	VALOR	RIESGO	CONCEPTO	ACCIONES
IRCA (%)	3,51	<b>SIN RIESGO</b>	<b>APTA CONSUMO HUMANO</b>	La persona prestadora cumple con las disposiciones legales vigentes en materia de agua para consumo humano. Continuar con la prestación del servicio.
IRABA (%)	35	MEDIO		TRIPLE A de Honda debe disminuir, mediante gestión directa, las deficiencias en el tratamiento y continuidad del servicio.
BPS (%)	34	MEDIO		
<b>CONCEPTO SANITARIO DE LA PERSONA PRESTADORA (%)</b>	$0,50XIRCA_{pp} + 0,20XIRAB_{pp} + 0,30XBPS_{pp} =$ $0,50X3,51 + 0,20X35 + 0,30X34 = 18,96\%$		<b>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</b>	Le corresponde a TRIPLE A DE HONDA implementar sistema de manejo de todos, implementar programa de control interno, intervenir BPS con calificación de 1 y 2 para que su riesgo sea de cero (0). Presentar plan de acción para el cumplimiento de estas obligaciones, dicho plan debe ser entregado a la SST en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente documento.

**OBSERVACIONES:** IRCA: Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRABA: Índice de riesgo por abastecimiento de agua BPS: Buenas prácticas sanitarias en cumplimiento de lo establecido en los artículos 15 y 17 de la resolución 2115 de 2007, se notifica por el presente documento el estado sanitario encontrado según acta unificada de inspección sanitaria de fecha: 07/04/2017 de la cual se anexa copia y se requiere a TRIPLE A DE HONDA para que en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de notificación del presente documento entregue a la Secretaria de Salud del Tolima el plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones descritas en la presente matriz.

**DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN:**  
A QUIEN SE NOTIFICA

<b>POR LA ALCALDÍA DE (HONDA):</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>FIRMA:</b>
	<b>CARGO:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>POR LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO: TRIPLE A DE HONDA</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>QUIEN NOTIFICA:</b>	<b>CARGO:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA:</b>	<b>NOMBRE:</b> Angeles Rubio Devia	<b>FIRMA:</b> Angeles Rubio
	<b>CARGO:</b> Técnico Saneamiento SST	

